

z m y ś l ą o e k o l o g i i

Bydgoszcz, dnia 08. kwietnia 2020 r.

L.Dz. GZ/KOK/1006/2020

Odpowiedzi na pytania skierowane przez wykonawców do przetargu nieograniczonego na „Przegląd i naprawę powłoki INCONEL na rurach ekranowych kotłów nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

Nr MKUO ProNatura ZP/NO/22/20

11. Czy czas potrzebny na wykonanie zadania można określić po wykonaniu przeglądu, czy musi być zgodny z założeniem SiWZ?

Odpowiedź :

Czas realizacji musi być zgodny z zapisami SiWZ.

12. Czy konieczne jest spełnienie warunku przedstawienia referencji opisanych w SiWZ, czy można przystąpić do postępowania bez wymaganych referencji?

Odpowiedź :

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w cz III. pkt 1.2 SiWZ. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w cz III pkt 3 SiWZ.

13. (...)ze względu na brak możliwości przepływu wody chłodzącej wewnątrz rur możemy zaproponować Państwu inną metodę. Na tak przygotowaną powierzchnię (Sa2,5) możemy natryskiwać In 625 metodą naddźwiękową lub co może ważniejsze możemy natrysnąć powłokę zawierającą węgliki, w efekcie utwardzamy znacznie te obszary które się wycierają.

Proszę o informację, czy umożliwiają Państwo zastosowanie metody natryskowej w zamian za napawanie?

Odpowiedź :

Jako materiał na uzupełnienia musi być stosowany INCONEL 625. Może być stosowana metoda natryskowa pod warunkiem, że zostanie zaakceptowana przez Urząd Dozoru Technicznego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Dotychczasowe zapisy SiWZ otrzymują brzmienie:

- 1) **Cz. VII ust. 1 pkt 1 :** „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00.
UWAGA! Zamawiający pracuje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane.
- 2) **Cz. VII ust. 3 pkt 1 :** „Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020 roku o godz. 10:25 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22” ;

3) **Cz. IV ust. 1 pkt 1.2.12** : Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu pn.

„Przegląd i naprawa powłok INCONEL na rurach ekranowych kotłów nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

nie otwierać przed godz. 10.25 w dniu 15 kwietnia 2020 roku

Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/22/20

Na kopercie (paczce) oprócz opisu zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Bańkowski

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski