

Bydgoszcz, dnia 20.09.2017 r.

L.Dz. GZ/AK/6027/2017

**Sprawa: Odpowiedź na prośby skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na
„Modernizację stacji wody DEMI poprzez dostawienie modułu EDI
mającej na celu poprawę jakości wody”**

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/14/17

Pytanie 1.

Czy warunek udziału w postępowaniu zawarty w Cz. III p. 1.2.2 sformułowany jako „wykonanie minimum 3 modernizacji” itd.

może być udokumentowany wykonaniem kompletnej instalacji zawierających moduł EDI.

Odpowiedź: TAK.

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski