

Bydgoszcz, dnia 29.11.2017 r.

L.Dz. GZ/PL/ 7560/2017

**Sprawa: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na „Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, technologicznej, sanitarnej wraz z wywozem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22”**

**Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/28/17**

#### **Pytanie 1**

Na jakiej podstawie cenowej Zamawiający zamierza rozliczyć prace związane z „Czyszczeniem zbiornika buforowego oraz zbiornika ścieków z oczyszczalni z zalegającego szlamu” Formularz ofertowy dołączony do SIWZ nie zawiera pozycji przypisanej do tego rodzaju usług.

#### **Odpowiedź:**

Czyszczenie zbiornika buforowego oraz zbiornika ścieków z oczyszczalni z zalegającego szlamu oszacowano przy założeniu, że metoda związana z czyszczeniem w/w zbiorników będzie polegać na wymywaniu osadu i odpompowywaniu go jako ścieku ze zbiorników. Szacunkowa ilość ścieków powstała w wyniku czyszczenia zbiorników metodą wymywania została ujęta w średniomiesięcznej ilości ścieków przeznaczonych do zagospodarowania zawartej w SIWZ. Ilość roboczogodzin związana z czynnościami związanymi z czyszczeniem zbiorników również została uwzględniona jako wartość średniomiesięczna w SIWZ.

Jeżeli metoda usuwania osadu poprzez wymywanie okaże się nieskuteczna (co jest możliwe do stwierdzenia dopiero po zatrzymaniu instalacji w postoju remontowym, opróżnieniu całkowitym zbiornika i stwierdzeniu konsystencji i ilości nagromadzonego osadu), wówczas wyczyszczenie zbiornika buforowego oraz zbiornika ścieków z oczyszczalni będzie przeprowadzone na podstawie odrębnego zlecenia nie związanego z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

PREZES ZARZADU

  
Konrad Mikołajski