

Bydgoszcz, dnia 14 sierpnia 2019 r.

L.Dz. GZ/PL/2019/2019

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego pn. „Przebieg i naprawa wymurówki w kotłach nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/26/19

Pytanie

Proszę o odpowiedź, ewentualne potwierdzenie warunków wykonania naprawy obmurza kotłów 1 oraz 2. Po wykonaniu napraw wymurówki, Zamawiający wykona suszenie obmurza we własnym zakresie i zgodnie z wytycznymi podanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Rozruch kotła, zgodnie z planem, nie nastąpi wcześniej niż po czterech dniach od zakończenia prac przy obmurzu. W tym czasie prowadzone będą przeglądy i naprawa rusztu oraz przegrzewaczy pary więc suszenie będzie się mogło odbywać jedynie w sposób naturalny. Wykonawca może przedstawić swoje zalecenia do sposobu wygrzewania kotła podczas rozruchu.

PREZES ZARZĄDU



Konrad Mikołajski