

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2019 r.

L.Dz. GZ/PN/5203/2019

Sprawa: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie prac czyszczeniowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)”

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/43/19

Pytanie 1. Proszę o przedłużenie terminu składania oferty do postępowania na „Prowadzenie prac czyszczeniowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)” do dnia 15.11.2019 .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 2. W jakim zakresie ma być czyszczony bunkier?

Odpowiedź: W bunkrze podlega czyszczeniu posadzka na poziomie centralnej dyspozytorni.

Pytanie 3. W jakim zakresie ma być czyszczona linia waloryzacji żuźla?

Odpowiedź: Wszystkie urządzenia linii waloryzacji oraz posadzka w ich najbliższym otoczeniu.

Pytanie 4. W jakim obszarze znajdują się suwnice do czyszczenia alpinistycznego i ile ich jest?

Odpowiedź: Dwie suwnice w bunkrze.

Pytanie 5. Jaka jest zapewniona minimalna ilość godzin pracy przy wezwaniu awaryjnym?

Odpowiedź: Maksymalnie 4 godziny.

Pytanie 6. Jaki ma być minimalny skład osobowy przy wezwaniu awaryjnym?


Odpowiedź: Minimalnie 4 osoby.

Pytanie 7. Co znaczy zakres: Czyszczenie kotła, I, II, III IV ciągu kotła? Czy jest to czyszczenie poprzez piaskowanie, czy obicie dużych nawisów, czy usunięcie ręczne pyłu i zgorzelin z wszystkich powierzchni ogrzewalnych kotła?

Odpowiedź: Kocioł pionowy 4-ro ciągowy, usunięcie ręczne pyłu i zgorzelin z wszystkich powierzchni ogrzewalnych oraz usunięcie odpadów z kotła na poziom 0.

Pytanie 8. Czy ustalona ilość maksymalna przewidzianych godzin awaryjnych (2000rbh) wyczerpuje spełnienie Umowy w tym zakresie? W umowie jest podana maksymalna wartość całego kontraktu, więc powinno być też takie kryterium przyjęte.

Odpowiedź: Maksymalna ilość godzin awaryjnych (2000rbh/rok) jest wartością maksymalną, z której Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Wartość całego kontraktu, o której mowa we wzorze umowy to suma maksymalnych wartości za prace podstawowe oraz prace awaryjne.



Pytanie 9. Czy jest możliwość przystąpienia do usuwania awarii w okresie do 48 godzin od momentu jej zgłoszenia.

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości.

Pytanie 10. Czy możliwe jest uzyskać rysunek z przekrojem kotła i zaznaczeniem komory, I, II, III, IV ciągu?

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza wnioskowany rysunek na stronie swojej internetowej.

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski